DECISION D'APPROBATION DE MODELE
N° 91.00.572.003.1 DU 25 OCTOBRE 1991

Compteur d'énergie électrique OKSMAN modèle MSO 16

LA PRESENTE DECISION EST PRONONCEE EN APPLICATION DU DECRET N° 88-682 DU 6 MAI 1988 RELATIF AU CONTROLE DES INSTRUMENTS DE MESURE, DU DECRET DU 28 DECEMBRE 1935 RELATIF A LA VERIFICATION DES COMPTEURS D'ENERGIE ELECTRIQUE ET DE L'ARRETE DU 29 DECEMBRE 1954 RELATIF A LA CONSTRUCTION ET A L'APPROBATION DE TYPES DE COMPTEURS D'ENERGIE ELECTRIQUE.

FABRICANT

OKSMAN, 9 rue Saint-Henri, 31000 Toulouse.

CARACTERISTIQUES

Le compteur d'énergie électrique OKSMAN modèle MSO 16 est un compteur à un élément moteur qui fonctionne sur le principe de l'induction magnétique.

Ses principales caractéristiques sont les suivantes :

- tension nominale : 220 V
- fréquence nominale : 50 Hz
- courant de base : 15 A
- facteur de charge : 4
- classe de précision : C
- constante du compteur : 4 Wh par tour
- option tarifaire : simple tarif ou double tarif.

INSCRIPTIONS REGLEMENTAIRES

La plaque d'identification des instruments concernés par la présente décision doit porter le numéro figurant dans le titre de celle-ci.

DEPOT DE MODELE

Les plans permettant d'identifier le modèle sont déposés à la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement Midi-Pyrénées, à la sous-direction de la métrologie et chez le fabricant.

VALIDITE

La présente décision a une validité de dix ans à compter de la date figurant dans son titre.

ANNEXES

- Plan d'ensemble et de scellement n° 5608-1.
- Photographie n° 5608-2.

POUR LE MINISTRE ET PAR DELEGATION :

PAR EMPECHEMENT DU DIRECTEUR DE L'ACTION REGIONALE
ET DE LA PETITE ET MOYENNE INDUSTRIE,
L'INGENIEUR EN CHEF DES INSTRUMENTS DE MESURE,

J. HUGOUNET

N° 5608-1

COMPTEUR D'ENERGIE ELECTRIQUE OKSMAN MSO 16

Plan de scellement



■ N° 5608-2

COMPTEUR D'ENERGIE ELECTRIQUE OKSMAN MSO 16