

DECISION D'APPROBATION DE MODELES
N° 92.00.625.028.1 DU 18 JUIN 1992

Bascules à équilibre automatique TESTUT modèles JBI.4 et JBI.4S

(CLASSE III)

LA PRESENTE DECISION EST PRONONCEE EN APPLICATION DU DECRET N° 88-682 DU 6 MAI 1988 RELATIF AU CONTROLE DES INSTRUMENTS DE MESURE ET DU DECRET N° 65-487 DU 18 JUIN 1965 MODIFIE PAR LE DECRET N° 75-1201 DU 4 DECEMBRE 1975 REGLEMENTANT LA CATEGORIE D'INSTRUMENTS DE MESURE : INSTRUMENTS DE PESAGE A FONCTIONNEMENT NON AUTOMATIQUE ET INSTRUMENTS DE PESAGE INDIQUANT LE PRIX.

FABRICANT

Société TESTUT, 855, rue de l'Horlogerie, 62401 Béthune.

OBJET

La présente décision complète les décisions n° 89.1.23.626.3.3 du 31 mai 1989 (1) et n° 90.2.30.626.2.3 du 18 mai 1990 (2), relatives aux bascules modèles JBI.. utilisant les dispositifs récep-

teurs de charge modèles JBI., et n° 91.00.625.003.1 du 4 avril 1991 (3), relative aux bascules modèles JBI.. utilisant les dispositifs récepteurs de charge modèles B.65.

CARACTERISTIQUES

Les bascules TESTUT modèles JBI.4 et JBI.4S faisant l'objet de la présente décision diffèrent des modèles approuvés par les décisions précitées par l'utilisation du dispositif mesureur de charge TESTUT modèle T50.X approuvé par décision n° 92.00.642.036.1 du 11 juin 1992 (4).

Les principales caractéristiques des bascules TESTUT modèles JBI.4 et JBI.4S faisant l'objet de la présente décision sont données dans le tableau suivant :

Récepteur type dimensions (mm)	Portée maximale (kg)	Echelon (g)	Capteurs type S30D/X	Autorisation n°
B.65 ou JBI.4 1 000 x 1 000	600 1 500 3 000	200 500 1 000	4 x S30D 300 4 x S30D/X600 4 x S30X1 200	89.4.02.651.5.3 du 28 avril 1989
B.65 ou JBI.4 1 250 x 1 250	600 1 500 3 000	200 500 1 000	4 x S30D 300 4 x S30D/X600 4 x S30X1 200	
B.65 ou JBI.4 1 500 x 1 500	600 1 500 3 000	200 500 1 000	4 x S30D 300 4 x S30D/X600 4 x S30X1 200	
B.65 ou JBI.4 2 000 x 1 500	600 1 500 3 000	200 500 1 000	4 x S30D 300 4 x S30D/X600 4 x S30X1 200	

(1) Revue de Métrologie, juin 1989, page 730.
(2) Revue de Métrologie, mai 1990, page 638.
(3) Revue de Métrologie, avril 1991, page 406..
(4) Revue de Métrologie, juin 1992, page 888.



BASCULES A EQUILIBRE AUTOMATIQUE TESTUT

Récepteur type dimensions (mm)	Portée maximale (kg)	Echelon (g)	Capteurs type S30D/X	Autorisation n°
B.65S ou JBL.4S 1 250 x 1 250 à tablier suspendu	600 1 500 3 000	200 500 1 000	4 x S30D 300 4 x S30D/X600 4 x S30X1 200	89.4.02.651.5.3 du 28 avril 1989
B.65S ou JBL.4S 1 500 x 1 500 à tablier suspendu	600 1 500 3 000	200 500 1 000	4 x S30D 300 4 x S30D/X600 4 x S30X1 200	

Les autres caractéristiques restent identiques à celles figurant dans les décisions précitées.

INSCRIPTIONS REGLEMENTAIRES

La plaque d'identification des balances concernées par la présente décision doit porter au moins les indications suivantes :

- la marque de la société TESTUT : T62 ;
- la référence du modèle et le numéro de série de l'instrument ;
- la référence de la présente décision d'approbation :
décision n° 92.00.625.028.1 du 18 juin 1992 ;
- les caractéristiques métrologiques et la classe de précision.

INDICATIONS PARTICULIERES

Lorsque le dispositif mesureur de charge utilisé n'est pas muni du dispositif de scellement prévu par sa décision d'approbation ou lorsque les connexions entre le capteur et le dispositif indicateur ne sont pas toutes scellées, la mention "INTERDIT POUR TOUTE TRANSACTION" doit être apposée sur le dispositif indicateur.

VALIDITE

La présente décision a une durée de validité limitée au 31 mai 1999.

DEPOT DE MODELE

Plans et schémas déposés à la sous-direction de la métrologie, à la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement Nord-Pas-de-Calais et chez le fabricant.

POUR LE MINISTRE ET PAR DÉLÉGATION :

PAR EMPÈCHEMENT DU DIRECTEUR DE L'ACTION RÉGIONALE
ET DE LA PETITE ET MOYENNE INDUSTRIE,
L'INGÉNIEUR EN CHEF DES INSTRUMENTS DE MESURE,

J. HUGOUNET