

CERTIFICAT D'APPROBATION C.E.E. DE MODELES
N° 98.00.522.002.0 DU 3 AVRIL 1998

Groupes de pompage et de dégazage
SOFITAM EQUIPEMENT
modèles EPZ.75/3 et EPZ.75/5

LE PRESENT CERTIFICAT EST ETABLI EN APPLICATION DE LA DIRECTIVE 71/316/C.E.E. DU 26 JUILLET 1971 MODIFIEE, RELATIVE AUX DISPOSITIONS COMMUNES AUX INSTRUMENTS DE MESURAGE ET AUX METHODES DE CONTROLE METROLOGIQUE, DE LA DIRECTIVE 71/319/C.E.E. DU 26 JUILLET 1971 RELATIVE AUX COMPTEURS DE LIQUIDES AUTRES QUE L'EAU ET DE LA DIRECTIVE 77/313/C.E.E. DU 5 AVRIL 1977 MODIFIEE, CONCERNANT LE RAPPROCHEMENT DES LEGISLATIONS DES ETATS MEMBRES RELATIVES AUX ENSEMBLES DE MESURAGE DE LIQUIDES AUTRES QUE L'EAU, DU DECRET N° 73-788 DU 4 AOUT 1973 MODIFIE, PORTANT APPLICATION DES PRESCRIPTIONS DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE RELATIVES AUX DISPOSITIONS COMMUNES AUX INSTRUMENTS DE MESURAGE ET AUX METHODES DE CONTROLE METROLOGIQUE ET DU DECRET N° 73-791 DU 4 AOUT 1973 RELATIF A L'APPLICATION DES PRESCRIPTIONS DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE AU CONTROLE DES COMPTEURS VOLUMETRIQUES DE LIQUIDES AUTRES QUE L'EAU ET DE LEURS DISPOSITIFS COMPLEMENTAIRES.

FABRICANT

SOFITAM EQUIPEMENT, 5 rue des Chardonnerets, ZAC Paris Nord II, 93290 Tremblay en France.

OBJET

Le présent certificat modifie le certificat n° 95.00.522.003.0 du 16 mai 1995 (1) complété par le certificat n° 97.00.400.002.0 du 25 février 1997 (2).

CARACTERISTIQUES

Les groupes de pompage et de dégazage SOFITAM EQUIPEMENT modèles EPZ.75/3 et EPZ.75/5 diffèrent des modèles approuvés par le certificat précité par le changement de position

(1) Revue de Métrologie, mai 1995, page 138.

(2) Revue de Métrologie, août-septembre 1997, page 500.

du filtre qui est désormais placé en position verticale dans une pièce de fonderie sur l'aspiration des groupes.

Les autres caractéristiques techniques et les conditions particulières d'installation sont identiques à celles figurant dans le certificat précité.

INSCRIPTIONS REGLEMENTAIRES

Les inscriptions réglementaires sont inchangées à l'exception du signe d'approbation C.E.E. de modèle qui est remplacé par le suivant :

F 98
522.002

VALIDITE

Le présent certificat est valable jusqu'au 16 mai 2005.

ANNEXE

Dessin n° 6538.

POUR LE SECRETAIRE D'ETAT ET PAR DELEGATION :
PAR EMPACHEMENT DU DIRECTEUR DE L'ACTION REGIONALE
ET DE LA PETITE ET MOYENNE INDUSTRIE,
L'INGENIEUR EN CHEF DES MINES,

J.F. MAGANA

■ N° 6538

GROUPES DE POMPAGE ET DE DEGAZAGE SOFITAM EQUIPEMENT, EPZ. 75/3 ET EPZ. 75/5

